

Caso de Estudio Light-Eco

Empresa: REPUBLIC PARKING
Estacionamientos Barcelona

Fecha: 28 de mayo de 2008
Prueba realizada con: Light Eco 3.8 en Estacionamientos
Aplicación: Circuito de Tubos Fluorescentes de 2x36w con ballast doble compensado

Ahorro obtenido en Kw: 18,6%
Factor de Potencia: Mejora desde 0,82 a 0,90
Calidad lumínica: Cambio imperceptible
Kva: Ahorro de 26,2%
Kvar: Ahorro de 44,7%
Tiempo de instalación: 10 minutos



Gráfica de Ahorro de consumo en Kw.

Equipo parte sin LightEco v/s entra LightEco

